

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 45

На основании распоряжения (приказа) начальника ОНД № 12 Саблина А.А. от 03 марта 2016 года № 45 проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты: детский сад, по адресу: Челябинская область, г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, 11-а, используемого (эксплуатируемого) Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 23 Коркинского муниципального района Челябинской области.

Дата и время проверки:

с «10» ч. «40» мин. до «11» ч. «20» мин. 22.03.2016 года; продолжительность 0 час. 40 мин.

с «09» ч. «00» мин. до «10» ч. «00» мин. 24.03.2016 года; продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 час 40 минут.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности № 12 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) _____

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор отдела надзорной деятельности № 12 по пожарному надзору Морозов Василий Юрьевич

При проведении проверки присутствовали: заведующая МКДОУ д/с № 23 Шамина Галина Александровна;

В ходе проведения проверки установлено, что:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 по адресу: Челябинская область, г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, 11-а, эксплуатирует здание детского сада (Литера А на плане), а также здание склада (Литера Б на плане). Расчеты по оценке пожарного риска, а также независимой оценке риска на указанные объекты отсутствуют. МКДОУ д/с № 23 обеспечивает пожарную безопасность объекта защиты, путем выполнения требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. В отношении здания детского сада разработана декларация пожарной безопасности, имеющая № 75233554-ТО-00454 от 13.11.2015 г. Сведения, указанные в декларации пожарной безопасности, соответствуют действительности, а также положениям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Здание детского сада представляет собой двухэтажное строение III степени огнестойкости. Стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные плиты. Крыша шиферная по деревянной обрешетке. Отопление центральное водяное, освещение электрическое. Общая площадь здания составляет 1071,4 м². Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Подъезды к зданию предусмотрены со всех сторон. Помещения здания детского сада оборудованы системой

автоматической пожарной сигнализации, с использованием точечных дымовых пожарных извещателей, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Система автоматической пожарной сигнализации оборудована источником резервного питания. Система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Оборудование, обеспечивающее передачу сигнала смонтировано, подключено, заключён договор на техническое обслуживание с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Из здания детского сада непосредственно наружу предусмотрено 5 эвакуационных выходов с первого этажа, а также 2 эвакуационных выхода со второго этажа по эвакуационным лестницам 3-го типа. На путях эвакуации здания детского сада отсутствуют перепады высот. Двери эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу открываются по направлению выхода, отсутствуют устройства, препятствующие свободному открыванию дверей изнутри, без ключа. На путях эвакуации двери выходов, ведущих из коридора в лестничные клетки первого этажа открываются по направлению выхода из здания. В здании детского сада, предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации. На путях эвакуации вывешены планы эвакуации людей при пожаре, которые разработаны в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002. Аварийное освещение находится в исправном состоянии. Помещения здания детского сада обеспечены первичными средствами пожаротушения, а именно огнетушителями типа ОП-4 в количестве 11 штук. Обеспечена фиксация огнетушителей, расположенных на полу в здании детского сада, от возможного падения при случайном воздействии. На каждый огнетушитель заведен эксплуатационный паспорт, имеются сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности. Предусмотренные в составе здания детского сада помещения производственного, складского и технического назначения (прачечной, гладильной, пищеблока), выделены противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов 1-го типа (установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 60). Обеспечено наличие на входных дверях помещений детского сада производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: на двери кухни В-3 П-Па; на дверях прачечной В-2 П-Па. В здании детского сада выходы на чердак с лестничных клеток предусмотрены через противопожарные люки 2-го типа, предоставлен Акт № ЦБ-2188/1 выполненных работ по установке противопожарных металлических дверей от 01.12.2015 г., составленный ООО «ПУПР». В здании детского сада предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода с размещением на первом этаже двух пожарных кранов. Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и пожарными стволами. Пожарные краны расположены в пожарных шкафах, выполненных из негорючих материалов с устройством прозрачной вставки для визуального осмотра комплектующих частей пожарного крана. Организовано проведение проверок работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода (с привлечением организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности) с периодичностью не менее 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, а именно предоставлен Акт № ЦБ – 2760 проверки технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 06.11.2015 г., составленный ООО «ПУПР». Стропила и обрешетка чердачного покрытия, а также металлические косоуры лестничных маршей в здании детского сада подвержены обработке огнезащитными составами организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности (имеются паспорта огнезащитной обработки). Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии около 50 метров от здания детского сада по улице Мира. Пожарный гидрант находится в исправном состоянии.

Здание склада представляет собой строение III степени огнестойкости. Стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные плиты. Крыша шиферная по деревянной обрешетке. Общая площадь здания составляет 118,1 м². Стропила и обрешетка чердачного

покрытия, выполненные из горючих материалов, подвержены обработке огнезащитными составами. Обеспечено наличие на входных дверях помещений склада, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно В-2 П-Па. Помещение здания склада оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, предоставлен Акт выполненных работ от 09.11.2015 года, согласно которому работы по монтажу и пуско-наладочные работы выполнены организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности (ИП Гулько В.А.). Помещения склада обеспечены первичными средствами пожаротушения, а именно огнетушителями типа ОП-4 в количестве 3-х штук.

В ходе проведения проверки, проведена тренировочная эвакуация из здания детского сада, а также инструктаж, по соблюдению требований пожарной безопасности. В ходе проведения проверки установлено, что Предписание № 281/1/281 от 05.11.2015 г. исполнено в полном объеме

При проведении проверки применялись способы фиксации доказательств, измерительные приборы: не применялись;

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: отсутствуют


Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор ОНД № 12

по пожарному надзору

Морозов Василий Юрьевич

« 24 » марта 20 16 года



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ « _____ » _____ 20 _____ г. _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99;

Телефон доверия УРЦ МЧС России 8 (343) 371-99-99;

Телефон доверия ДНД МЧС России 8 (495) 449-99-99;