

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 393
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

19 ноября 2015 года

г. Коркино

Я, заместитель главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности № 12 по пожарному надзору Касаткин Иван Иванович, находясь по адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Маслова, д. 15,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 393, возбужденного 05.11.2015, по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица:

1. **Полное название юридического лица:** Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23;

2. **Юридический адрес, тел. (факс):** 456541, Челябинская область, г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, 11-а;

3. **Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета:** р/с 40204810900000000328 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск;

4. **Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:** Шамина Галина Александровна;

5. **Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица:** Приказ от 30.09.1997 г. № 21;

6. **Документ, подтверждающий личность законного представителя юридического лица:** паспорт гражданина РФ, серия 7514 № 460583, выдан Отделением УФМС России по Челябинской области в городе Коркино, дата выдачи 04.09.2014 г.

7. **Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:** не привлекалось;

УСТАНОВИЛ:

«05» ноября 2015 г. в «15» часов «00» минут при эксплуатации объекта защиты – комплекса зданий и сооружений детского сада, юридическим лицом Муниципальный казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 23 по адресу: Челябинская область, г. Коркино, п. Первомайский, ул. Мира, 11-а, допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. В здании детского сада не обеспечено наличие на входных дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Основание: п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

2. В здании детского сада выходы на чердак с лестничных клеток предусмотрены не через противопожарные люки 2-го типа.
Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 87 Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.6 СП 4.13130.2013;
3. Сведения, указанные в декларации пожарной безопасности (Регистрационный № 75233554-ТО-000135 от 29.04.2010 г.), составленной в отношении здания детского сада не соответствуют действительности, а также положениям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Стропила и обрешетка чердачного покрытия, выполненные из горючих материалов, не подвержены обработке огнезащитными составами не ниже II огнезащитной эффективности.
Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2012;
5. Помещение здания склада не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.
Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 таблицы А3 Приложения А (обязательного) СП 5.13130.2009;
6. Помещения здания склада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 таблицы 2 СП 3.13130.2009;
7. Не обеспечено наличие на входных дверях помещений склада, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Основание: п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

что образует состав административного правонарушения предусмотренного ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, путем:
 - издания распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности;

- разработки и утверждения плана устранения нарушений требований пожарной безопасности;


- обращения в соответствующие органы (учредителям) о необходимости выделения денежных средств на выполнение и соблюдение требований пожарной безопасности.

3. В течение **1 (одного) месяца** со дня получения Вами настоящего представления необходимо сообщить о принятых мерах (по п. 2) в орган, должностному лицу, вынесшим данное представление.

Одновременно разъясняю, что в соответствии статьи 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Настоящее представление может быть обжаловано Главному государственному инспектору отдела надзорной деятельности № 12 по пожарному надзору по адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Маслова, 15 в течение 10 суток с момента его получения в рамках оспаривания постановления о назначении административного наказания (в порядке главы 30 КоАП РФ).

Заместитель главного государственного инспектора
отдела надзорной деятельности № 12
по пожарному надзору



И.И. Касаткин

Представление получил _____

г-н В. Шаф (Шашина Г.А.)

Представление направлено _____